

НАСОС СТАНЦЫН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Бараа материалын нэр, тип, марк	Х.нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Инвертер /VFD/	ком	1	50 кВт, 380 В, АВВ
2	Шилэн кабель	м	600	Хэрэглээ: Агаарын баганаар суурилуулах Шөрмөсний тоо: 12кор Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/ Шөрмөсний стандарт: G652D Давуу тал: Багана дээр бэхлэх бат бэх ган тросстой
3	ODF wall mount	ш	2	ODF -4 core-sc -1ш ODF -12 core-sc -1ш Онцлог: Хананд суурилуулах, шороо тоосны хамгаалалттай Дагалдах хэрэгсэл: Пигтайл, адаптор, гильз Материал: Зэвэрдэггүй хайлш
4	Медиа конвертер	ш	2	TP LINK MC100CM Jumper- 4 ш
5	Шилэн кабелийн шөрмөс залгуулах.		2	Шилэн кабель залгаж өгнө.
6	Изолятор	ш	2	4-20 мА –н оролт гаралтын сигналтай, /HHGL-S-V1-P1/ 4-20мА
7	PLC, удирдлагын хайрцаг	ш	2	50x60 мм toten, төмөр болон битүүмжлэл сайтай
8	Хяналт удирдлагын компьютер	ком	1	Dell optiplex i5 ram 8Gb, график карттай
9	Дэлгэц	ш	1	32 inch
10	HDMI кабель	ш	1	5 метртэй /high speed/
11	Хяналтын удирдлагын программ хангамж	ш	1	
12	Камер	ш	1	2X zoom

13	NVR	ш	1	4 сувагтай
14	485/232 конвертер	ш	1	Тоолуураас мэдээлэл авах /HHD/
15	Гүйдлийн хувиргагч	ш	2	Shneider 0-5A/4-20mA
16	Даралтын датчик	ш	1	Sense STK-131 2.5 Mpa
17	Завсрын реле	ш	5	DC-24V, NO-2 NC-2, PHEONEX CONTACT, PLC-BSC
18	Пускатель	ш	1	LS 160A, AC-220V /150-220/V
19	Тэжээлийн блок	Ком	1	24 В, 220/24

Гүний насос №1-т инвертер суурилуулах, алсын удирдлагатай болгох ажлыг гүйцэтгэх сонирхолтой иргэн аж ахуйн нэгжүүд 2021 оны 07 сарын 09-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө tpp2@tpp2.energy.mn хаягаар нийлүүлэх үнэ, хугацаа, техникийн бичиг баримтыг ирүүлнэ үү. Сонирхсон этгээд холбогдох мэдээллийг дараах хаягаар холбогдож авна уу.

Баянзүрх дүүрэг. 20-р хороо. ДЦС-2 ТӨХК. 109 тоот. Худалдан авах ажиллагааны хэсэг. Утас 70172157