

АЖ АХУЙН НАСОСНЫ ЦАХИЛГААН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хэвийн хүчдэл	380 В
Давтамж	50HZ
Ажлын горим	S1
Хэвийн чадал	45кВт
Хөндийрүүлгийн халалтын ангилал	F
Эргэлт	2940 об/мин
Ажиллах орчин:	халуун чийгтэй, тоос шороотой
Битүүмжлэлийн зэрэглэл	IP-54
Роторын хийц	Б/З-ны ротортой
Холболтын гаргалгаа	дээрээ
Хөргөлтийн сэнс	төмөр буюу хайлш
Тоо	1 ширхэг

/Одоо байгаа цахилгаан хөдөлгүүр АИР200L2 маягийн 45кВт чадалтай эргэлт
2940эрг/мин дүйцэхүйц байх /

УГААХ НАСОСНЫ ЦАХИЛГААН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хэвийн хүчдэл	380 В
Давтамж	50HZ
Ажлын горим	S1
Хэвийн чадал	90кВт
Хөндийрүүлгийн халалтын ангилал	F
Эргэлт	2978 об/мин
Ажиллах орчин:	халуун чийгтэй, тоос шороотой

Битүүмжлэлийн зэрэглэл	IP-55
Роторын хийц	Б/З-ны ротортой
Холболтын гаргалгаа	дээрээ
Хөргөлтийн сэнс	төмөр буюу хайлш
Тоо	1 ширхэг

/ Одоо байгаа цахилгаан хөдөлгүүр 1TL0001-2DA2 3-3AA4-Z маягийн 90кВт
2978 об/мин дүйцэхүйц байх /

1. Стандарт: *Нийлүүлэгдэх бараа нь дээрх бараатай дүйцэхүйц тухайн үйлдвэрлэгдсэн орны зохих стандартыг хангасан байна*
2. Баглаа, боодол: *1. Бараа нь зориулалтын сав баглаатай байна.
2. Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт, гарал үүслийн гэрчилгээ, чанарын баталгааны баримттай байна.*

Бараа хүргэх газар: “ДЦС-2 ТӨХК”-ийн агуулах –СИП нөхцөл

Тус компанид шаардлагатай байгаа Турбин генератор №1-ийн их засварын материалын нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, техникийн үзүүлэлтүүдийг 2021 оны 07 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө tpp2@tpp2.energy.mn хаягаар ирүүлнэ.

Сонирхсон хувь хүн хуулийн этгээд дараахь хаягаар мэдээлэл авна уу.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ДЦС-2 ТӨХК, өөрийн байр.
Утас: 70172157